

**Bescheinigung über die Energetische Bewertung von Fernwärme und Fernkälte
nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309-1:2020
„Teil 1: Primärenergie- und Emissionsfaktoren nach Stromgutschriftmethode“
i.V.m. AGFW-Arbeitsblatt FW 309-7:2020
„Teil 7: Bescheinigung“**

Auftraggeber: SWW Wunsiedel GmbH
Rot-Kreuz-Straße 6
95632 Wunsiedel

Anlage: SWW Wunsiedel GmbH „Holzvergaser Neusorg“
Kegelgasse 12
95700 Neusorg

Ergebnis der Begutachtung

Unter Einbeziehung der durch den Betreiber zur Verfügung gestellten Daten bescheinigt der Gutachter dem Versorgungssystem „SWW Wunsiedel GmbH - Holzvergaser Neusorg“ folgende Kennzahlen:

f_P nach § 22 Absatz 2, GEG 2020 **0,00**
(berechnet nach FW309-1:2020)

f_P nach § 22 Absatz 3, GEG 2020 **0,20**
(nach Kappung und EE-Bonus)

Datenbasis: 01.01.2018 bis 31.12.2020
umfasst Planungsdaten: Nein
gültig bis: 29.03.2031
ausgestellt am: 29.03.2021
(nach FW309-7:2020, Abschnitt 6)



.....
Dipl.-Ing. (FH) Harald Heint
fp-Gutachter (AGFW FW609-196)